

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА МБОУ «ЛЕНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

02.09.2024

№ 1-36

с. Ленинск

**О назначении ответственного за
эксплуатацию и содержание
противопожарного водоснабжения**

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за эксплуатацию и содержание противопожарного водоснабжения назначаются:
 - в МБОУ "Ленинская СОШ" заведующий хозяйством Тотмянин О.В.
 - в филиале МБОУ "Ленинская СОШ" "Верх-Юсьвинская ООШ" заведующий хозяйством Хорошева Н.Е.
 - в филиале МБОУ "Ленинская СОШ" "Полвинская ООШ" заведующий хозяйством Петров В.В.
 - в структурном подразделении МБОУ "Ленинская СОШ" "Детский сад с.Ленинск" заведующего детским садом Новикову Н.В.
2. Ответственным должностным лицам в своей деятельности руководствоваться требованиями нормативных актов в сфере пожарной безопасности, настоящим приказом, определяющими обязанности ответственного должностного лица.
3. Ответственным должностным лицам:
 - 3.1.обеспечить постоянный доступ к рукавам внутреннего противопожарного водоснабжения;
 - 3.2.обеспечить установку всех пожарных кранов в шкафчики, которые должны быть пронумерованы, а на дверцах должна быть размещена информационная табличка: "При пожаре звонить по тел. "01", "101", "112" и тел. ближайшей пожарной части. Рукава должны быть присоединены к отводам пожарных кранов и напорным стволам;
 - 3.3.подготовить договор со специализированной организацией на проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и проведение испытаний клапанов пожарных кранов на исправность. Испытания проводить два раза в год, весной и осенью.

Результаты проверки фиксировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, в протоколе испытаний и оформлять актом.

3.4.обеспечить проведение каждые 12 месяцев технического осмотра пожарных водоемов и пожарных кранов (в том числе перекачивание пожарных рукавов на новый шов) и проверку каждые 6 месяцев внутренних пожарных кранов на работоспособность с составлением акта и фиксацией результатов проверки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

3.5.не допускать использование внутреннего пожарного водопровода в хозяйственных целях;


4. Содержание настоящего приказа довести до ответственных лиц. Ответственный - секретарь Попова Н.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.П.Рыбьякова

С приказом ознакомлены:



О.В.Тотьмянин

Н.Е.Хорошева

В.В.Петров

Н.В.Новикова